


R.K. Parochiefederatie Born

Commissie gebouwen en terreinen



Actielijst: Commissie gebouwen en terreinen

Datum: 9 juni 2021

Tijd: 19.00 – 20.30 uur

Locatie: Born

Nr.	Datum Afspraak	Onderwerp	Afspraak	Actie	Uiterlijke Datum	Datum af
1		Brief stichting gemeenschapshuis Buchten	Op verzoek van het federatiebestuur op de agenda gezet. Het plan is echter nog niet gereed voor behandeling in de commissie gebouwen en terreinen. Het betreft in beginsel een zaak tussen de parochie Buchten en het Bisdome. Geadviseerd wordt om een route te bepalen in overleg met het Bisdome.			
2		Startnotitie kerkenvisie Sittard-Geleen	Ger geeft een korte toelichting over de procedure tot heden, de ontvangen stukken en over wat de bedoeling is van deze visie. Het advies is om de gevraagde gegevens gezamenlijk in te vullen op de Excellijst en de rondgang met de gemeentelijke delegatie gezamenlijk te doen.			
3		Internet kerk Born	William geeft een korte toelichting over de vraag waarom Internet is aangelegd in de St. Martinuskerk in Born en de weg naar een stabiel en goedlopend internet in niet alleen de kerk, maar ook in het parochiekantoor.			
4		Onkruidbestrijding begraafplaatsen en dergelijke	Door het verbod op de oudere versie van Roundup is onkruidbestrijding een uitdaging geworden op de percelen in gebruik van de parochies, zoals begraafplaatsen en dergelijke. De vrijwilligers hebben hier hun handen vol aan. Inzet van zout en			

			<p>azijn werkt slechts zeer tijdelijk net als de nieuwe versie van Roundup. Blijven schoffelen en dergelijke is de enige optie blijkt. Branden is ook arbeidsintensief en geeft risico's, zeker rond graven. Andere mogelijkheden moeten worden gezien de komende jaren.</p>			
3		Rondvraag	<p>William verzoekt te onderzoeken hoe de begraafplaatsen kostendekkend kunnen worden gemaakt, ook voor de toekomst. Kosten versus inkomsten neutraal. (uit vorige actielijst)</p> <p>Marthé geeft aan dat in Holtum de nodige problemen zijn geweest met een verstopping van een rioolbuis door wortels van bomen en struiken. Hiervoor is een bypass aangelegd.</p> <p>Marthé geeft aan dat voor het snoeien van het groen een extern bedrijf moet worden ingeschakeld. Ger verwijst naar de opgestelde shortlist.</p> <p>Math geeft aan dat firma Comfort geen verslagen maakt van het onderhoud van de cv-installatie. Lion geeft aan deze verslagen wel gemaakt worden door firma Van Empel bij het uitvoeren van de SCIOS-keuring (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties). Het advies is om voor alle kerken een dergelijke keuring aan te vragen via Comfort. William geeft aan deze vraag al meermaals gesteld te hebben bij firma Comfort, alleen tot heden zonder reactie. Deze keuring moet eigenlijk om de vier jaar worden uitgevoerd.</p> <p>Vervolgens is de vraag waar een gasdetectie aan moet voldoen, keuringsfrequentie, veiligheidseisen, et cetera. Volgens SCIOS komen er nieuwe normen voor inspectie van Cv-installaties. Zie: https://www.scios.nl/Nieuws/EPBD-keuring-</p>	Penningmeesters		

			verwarmingssysteem-rvo-bzk-scios Verder kan op basis van gelijkwaardigheid worden afgeweken van de eisen uit het Bouwbesluit. Gasdetectie wordt tot heden gezien als een gelijkwaardige oplossing.			
--	--	--	---	--	--	--

Volgend overleg 27 oktober 2021, 19.00 uur Born.